



**КУРІСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Партизанської слави, 28, с. Курісове Березівського району Одеської області, 67512
тел. (04855) 9 6580, (04855) 96592 e-mail: kurisovskaotg@gmail.com веб-сайт: <http://kurisovska.gr.org.ua/>

Код ЄДРПОУ 04379692

**ПРОТОКОЛ № 9/26
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Курісівської сільської ради**

20 травня 2026 року

с. Курісове

<u>Голова комісії:</u>	В.о. Курісівського сільського голови Наталія БУГАЙЧУК
<u>Заступник голови комісії:</u>	Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрій ПРИЛОЖЕНКО
<u>Секретар комісії:</u>	Начальник загального відділу та відділу господарського забезпечення, Алла КАЛЮЖНА староста Сербківського старостинського округу Павло ПЕТЛЬОХА
<u>Члени комісії:</u>	Староста Новомиколаївського старостинського округу Вадим ГУМЕНЮК Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму Курісівської сільської ради Аліна ТЕЛИЧКО Начальник КП «Сількомунгосп» Ігор РУБЧЕНКО Завідувач сектору благоустрою Володимир НАЗАРКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про стан утримання, обліку та приведення у належний технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Курісівської територіальної громади.

I. Про стан утримання та приведення у належний технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

СЛУХАЛИ: Інформацію голови комісії про результати спільної перевірки джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, проведеної у квітні-травні 2026 року. За результатами перевірки виявлено суттєві недоліки, які створюють загрозу пожежній безпеці, а саме: несправність пожежних водоймищ в ОЗО «Курісовський ліцей» та ЗДО «Джерельце», а також відсутність пристроїв для відбору води (гайок ГРН-77) на водонапірних вежах у с. Нове Селище та с. Курісове.

З метою забезпечення вимог Кодексу цивільного захисту України, Водного кодексу України та Правил пожежної безпеки в Україні, комісія —

ВИРІШИЛА:

1. Керівникам ОЗО «Курісовський ліцей» та ЗДО (ясла-садок) «Джерельце»:

- Вжити невідкладних заходів щодо ремонту та відновлення герметичності пожежних водоймищ за адресами: с. Курісове, вул. Центральна та вул. Партизанської Слави, 26, з метою забезпечення постійного утримання нормативного об'єму води.

- **Термін виконання:** до 15 червня 2026 року.

2. Директору КП «Сількомунгосп» Курісівської сільської ради:

- Забезпечити доукомплектування та технічне переоснащення водонапірних веж пристроями для забору води пожежною технікою, а саме встановити з'єднувальні головки (гайки) ГРН-77 за адресами:

- с. Нове Селище, вул. Степова;

- с. Курісове (територія колишньої ферми);

- с. Курісове (територія кладовища);

- с. Курісове (на території населеного пункту).

- **Термін виконання:** до 15 червня.

3. Фінансовому відділу Курісівської сільської ради:

- Розглянути можливість виділення додаткових коштів із резервного фонду або місцевого бюджету на проведення аварійно-відновлювальних робіт протипожежних водоймищ та закупівлю необхідного обладнання для водонапірних веж.

- **Термін виконання:** протягом поточного місяця.

4. Контроль за виконанням рішення покласти безпосередньо на в.о. Курісівського сільського голови Наталію БУГАЙЧУК.

Голова комісії

Секретар комісії

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, corresponding to the names Natalia Bugaychuk and Alla Kaluzhna.

Наталія БУГАЙЧУК

Алла КАЛЮЖНА